



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(Академия ГПС МЧС России)

ул. Б. Галушкина, 4, г. Москва, 129366
Телефон: (495) 686-45-27, (495) 682-20-91
Факс: (495) 683-76-77
E-mail: info@academygps.ru

06 10 2014 г. № 3600-Р-14

На _____ от _____

На Ваше письмо исх. № 58-14 от 25 сентября 2014 года сообщаем, что переносными воздушно-эмульсионными огнетушителями ОВЭ-6(б)-АВСЕ-01 производства ООО «ПК «РИФ» (сертификат № С-RU.ПБ04.В.02006 от 13.08.2014 г.), в рамках сертификационных испытаний были потушены модельные очаги пожара по классу А – 6А и по классу В – 233В.

Согласно требований табл. 4 п. 5.21 ГОСТ 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» данные очаги по предъявляемым требованиям по огнетушащей способности соответствуют минимальным рангам модельных очагов для следующих моделей передвижных огнетушителей:

- передвижной воздушно-пенный огнетушитель с зарядом на основе углеводородного ПАВ с объемом заряда свыше 50 до 100 литров включительно (по очагам класса А и В);
- передвижной порошковый огнетушитель с массой заряда свыше 20 до 50 кг включительно (по очагам класса А и В);
- передвижной углекислотный огнетушитель с массой заряда свыше 100 кг (для очага класса В).

Заместитель начальника
полковник внутренней службы

М.В. Алешков