Огнетушитель сертифицирован "Пожтест" МЧС РФ.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.
РАЗРЕШЕНИЕ № РРС 00-35901 от Федеративной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о применении в рудниках и угольных шахтах опасных по газу и пыли в соответствии с инструкциями изготовителя, отраслевыми нормами и правиоами безопасности.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть. Но не более 24 месяцев со дня отгрузки завода изготовителя.

10.2 В пределах гарантийного срока завод обязуется выполнять требования, изложенные в статье 18 Закона РФ "О защите прав потребителей".

11. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ И ПЕРЕЗАРЯДКЕ

Дата перезарядки или освидетельствования	Организация или лицо производящее перезарядку или освидетельствование	Тип ОТВ	Результат освидетельствования

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Настоящий паспорт является единым документом для огнетушителей, изготавливаемых заводом: ОП-1(б)-АВСЕ-05; ОП-2(б)-АВСЕ-05; ОП-3(б)-АВСЕ-05; ОП-4(б)-АВСЕ-05; ОП-8(б)-АВСЕ-05.
По тексту паспорта даны пояснения об отличии огнетушителей.
Завод оставляет право постоянно совершенствовать конструкцию изделия.
Изменения не влияющие на работоспособность, технические характеристики и надежность, могут быть не отражены в данном эксплуатационном документе.
Нельзя держать огнетушитель при тушении пожара в горизонтальном положении или ЗПУ вниз.

ОАО "ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

303850 г. Ливны, Орловская обл.,
ул. Гражданская, 23 т/ф (48677) 2-12-79-сбыт,
7-39-13 маркетинг
E-mail:pompa@liv.orel.ru, market-pompa@lliv.orel.ru
Страничка: www.pompa.orel.ru

С-RU.ПБ01

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ
Типа ОП(б)
Руководство по эксплуатации (паспорт)
ОП(б)-200-00 РЭ (ПС)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Огнетушитель порошковый (далее **огнетушитель**) предназначен для оснащения подразделений МЧС России, пожарной охраны, защиты объектов народного хозяйства, в том числе для применения в рудниках и угольных шахтах опасных по газу и пыли в соответствии с инструкциями изготовителя, отраслевыми нормами и правилами безопасности, укомплектования транспортных средств, а также для применения в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров классов:
А - твердых горючих материалов, В - горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, С - горючих газов, Е - электрооборудования, находящегося под напряжением до 1150В (в зависимости от марки огнетушащего порошка).

1.2 Огнетушитель может эксплуатироваться при температурах от минус 50^0С до плюс 50^0С
В офисных помещениях рекомендуем применять углекислотные огнетушители.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование показателей качества	Значение				
	ОП-1(б)	ОП-2(б)	ОП-3(б)	ОП-4(б)	ОП-8(б)
1. Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара класса А, очаг, не менее.	0,5А	0,7А	1А	2А	4А
2. Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара класса В.	13В	21В	34В	55В	144В
3. Масса огнетушащего вещества, кг	1±0,05	2±0,1	3±0,15	4±0,2	8±0,4
4. Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа (кгс/см²)	0,8(8) ± 0,2(2)	0,8(8) ± 0,2(2)	0,8(8) ± 0,2(2)	0,8(8) ± 0,2(2)	0,8(8) ± 0,2(2)
5. Масса газа в баллончике, г	8+2,5	16+3	27+5	37+5	62+5
6. Длина струи огнетушащего вещества минимальная, м.	2	2	2	3	4
7. Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее.	6	6	8	10	15
8. Продолжительность приведения огнетушителя в действие, с, не более.	6	6	6	6	6
9. Усилие для приведения огнетушителя в действие,(пусковая кнопка, ударная) Дж,не более	2	2	2	2	2
10. Масса огнетушителя (брутто), кг, не более	2,0	3,5	6,0	7,0	13,0